

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Курской области

(305000, г. Курск, ул. Можаявская, д. 6, тел. 52-09-12, факс, 51-40-82)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(305000, г. Курск, ул. Можаявская, д. 6, тел. 70-31-09, факс, 51-35-82)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Курску и Курскому району

(305014, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 81, тел./факс, 78-77-21)

Предписание N 191/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

юридическому лицу – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество

должностному лицу – директору МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16»

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Нестерову Сергею Александровичу

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Курска и Курского района по пожарному надзору № 191 от «22» апреля 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «07» июня 2019 года по «14» июня 2019 года государственным инспектором г. Курска и Курского района по пожарному надзору Апениным

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Анатолием Михайловичем проведена плановая выездная проверка здания, территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16», расположенного по адресу: г. Курск, ул. 2-я Стрелецкая, д. 46

проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» Нестеровым С.А., заместителем директора по АХР Тарариной А.В.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	В учебных кабинетах 1-го и 2-го этажей, обеспечить, уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемых помещениях.	п. 3.15 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»; п. 61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)	10.05.2020 г.	
2.	Обеспечить в кабинете № 17 формирование АУПС сигналов	п. 13.3 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения	10.05.2020 г.	

	управления СОУЭ в соответствии с требованиями п. 13.3 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»	и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; п. 61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)		
3.	Организовать не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждения на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний.	п. 24 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)	10.05.2020 г.	
4.	Оборудовать двери лестничных клеток эвакуационных выходов уплотнением в притворах.	п. 4.2.7. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	10.05.2020 г.	
5.	Не допускать фиксации самозакрывающихся дверей лестничных клеток в открытом положении.	п. 36 «г» Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)	10.05.2020 г.	
6.	Подтвердить пожарную характеристику материала, используемого для покрытия полов, на путях эвакуации в общих коридорах. Выполнить покрытие пола из материала класса КМ2.	ч.6 ст. 134, табл. 28 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в ред. Федерального закона от 10.07.2012 № 117-ФЗ	10.05.2020 г.	
7.	Обеспечить исправность внутреннего противопожарного водопровода	п. 55 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)	10.05.2020 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;


2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Государственный инспектор г.Курска и Курского района

(должность, фамилия, инициалы государственного
по пожарному надзору Апенин А.М.

инспектора по пожарному надзору)

«14» июня 2019 года


(подпись)
М.Л.П.

Предписание для исполнения получил: директор Исаев Р.А.

(должность, фамилия, инициалы)


(подпись)
«14» июня 2019 года
общественная
школа № 16

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»: 51-00-22

(по вопросам неправомερных действий государственных инспекторов и консультаций)

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Курск
(место составления акта)

" 26 марта " 2021 г.

(дата составления акта)

11.00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№321

По адресу/адресам: Курская область, г. Курск, ул. 2-я Стрелецкая, д. 46
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Ю.Н. Горчакова о проведении внеплановой (выездной) проверки № 321 от 01 марта 2021 г. была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» г. Курска
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 9 рабочих дней с 16.03.2021 г.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Курской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» г. Курска А.А. Багликов
(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: ----

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Мальшева Мария Павловна.

Специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» (аттестат аккредитации RA.RU.710041, выданный Федеральной службой по аккредитации 04.06.2015, аттестат аккредитации RA.RU.21AC, выданный Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 29.09.2017 г.) -

(Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности экспертов, члены наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании органа аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» г. Курска А.А. Багликов

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки в саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятия по проверке)

В ходе проведения проверки: 22.03.2021 г. в 14-00 в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» г. Курска, в присутствии директора А.А. Багликова, установлено:

Всего в школе обучается 390 человек, из них 1-4 классы 179 человек.

Приготовление пищи организовано на пищеблоке, работающем на сырье. Пищеблок оборудован резервным источником горячего водоснабжения - электроводонагревателем. Технологическое

оборудование представлено электроплитами, электромясорубкой, жарочными шкафами, тестомесом, картофелечисткой, мармитом для первых и вторых блюд. Имеется моечная, оснащенная достаточным количеством раковин, имеются холодный, горячий цеха, цех обработки яиц, цех по работе с тестом, кладовые, вспомогательные помещения.

Холодильное оборудование представлено бытовыми холодильниками, морозильными и холодильными камерами, холодильной витриной. Имеется достаточное количество производственных столов, инвентаря, оборотной тары. Для разделки сырых и готовых продуктов выделены отдельные ножи и разделочные доски. Доски и ножи промаркированы. Для мытья кухонной посуды в горячем цехе установлена моечная. Моющие средства - «Прогресс». Хранение кухонной посуды осуществляется на металлических стеллажах. В кладовой отсутствует психрометр. Примерное меню рациона питания детей согласовано в установленном законодательством порядке.

В штате пищеблока 5 сотрудников. В наличии по 3 комплекта санитарной одежды на каждого работника. Столовая находится в удовлетворительном санитарном состоянии. Рассчитана на 120 посадочных места. Прием пищи 1-4 классов проходит в 4 посадки. Организатор питания ИП Иванова Е.В. Бесплатное питание (1-4 классы) получают 179 человек.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

- в помещении для хранения продуктов отсутствует прибор для измерения относительной влажности и температуры воздуха - в нарушение п.3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи;

- отсутствует маркировочный ярлык на хлебобулочных изделиях - в нарушение п.8.6.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- отсутствует бактерицидная установка на пищеблоке - в нарушение п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено:

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена, (заполняется при проведении выездной проверки).

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание №321 от 26.03.2021г.


Директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16 име» г.Курска
А.А. Багликов 

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ведущий специалист - эксперт
отдела санитарного надзора



М.П. Мальшева

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил директор
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» г.Курска
А.А. Багликов 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Курской области

Предписание к акту
от «26» марта 2021 г. №321

должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный надзор

При проведении внеплановой проверки МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16»
г.Курска, г.Курск, ул.2-я Стрелецкая, д.46

(указать форму проверки) указать наименование объекта, адрес)

выявлены нарушения СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации общественного питания населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи»

(перечислить обязательные требования, которые были нарушены)

С целью устранения выявленных нарушений, на основании ст. ст. 16, 17 Федерального закона от
26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
предлагаю: (указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)

1. Обеспечить помещение для хранения продуктов прибором для измерения относительной влажности
и температуры воздуха

Срок – до 01.09.2021г.

2. Обеспечить поступающие на пищеблок продукты документами, подтверждающими качество и
безопасность (маркировочные ярлыки)

Срок с 26.03.2021г. постоянно

3. Обеспечить пищеблок бактерицидной установкой

Срок – до 01.09.2021г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается: на директора МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №16» г.Курска А.А. Багликов

В случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение
пятнадцати дней, с даты получения акта проверки, в письменной форме возражения могут быть
поданы в Управление Роспотребнадзора по Курской области

Предписание получил директор


(подпись)

А.А. Багликов
(фамилия, имя, отчество)

Предписание вручил ведущий специалист-
эксперт отдела санитарного надзора


(подпись)

М.И. Мальшева
(фамилия, имя, отчество)

(должность лица, уполномоченного осуществлять надзор)



**АДМИНИСТРАЦИЯ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

305000, г. Курск, ул. Кирова, д. 7
тел.: +7 (4712) 70-05-93, факс: +7 (4712)70-05-94
e-mail: komobr@kursk.ru;
www.komobr46.ru

14.02.2020 № 08.1/12-11-241

На № _____ от _____

Директору муниципального
бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 16»

Нестерову Сергею Александровичу

305047, город Курск, улица 2-я
Стрелецкая, дом 46

УВЕДОМЛЕНИЕ
о результатах проверки

Уважаемый Сергей Александрович!

Уведомляем Вас, что в соответствии с приказом комитета образования и науки Курской области от 27.01.2020 № 1/1-62 «О проведении плановой выездной проверки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16» в период с 03.02.2020 г. по 14.02.2020 г. была проведена плановая выездная проверка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16».

По результатам проверки в рамках осуществления федерального государственного надзора в сфере образования нарушений не выявлено.

Заместитель председателя комитета

В.В. Рязанцев



АДМИНИСТРАЦИЯ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

305000, г. Курск, ул. Кирова, д. 7
тел.: +7 (4712) 70-05-93, факс: +7 (4712)70-05-94
e-mail: komobr@kursk.ru;
www.komobr46.ru

14.02.2020 № 08.1/12-10-243

На № _____ от _____

Директору муниципального
бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 16»

Нестерову Сергею Александровичу

305047, город Курск, улица 2-я
Стрелецкая, дом 46

Уведомление

о невыявлении несоответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам федеральным государственным образовательным стандартам

В соответствии с приказом комитета образования и науки Курской области от 27.01.2020 № 1/1-62 «О проведении плановой выездной проверки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16» в период с 03.02.2020 г. по 14.02.2020 г. была проведена плановая выездная проверка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16».

В результате проверки несоответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам федеральным государственным образовательным стандартам не выявлено.

Заместитель председателя комитета

В.В. Рязанцев

Исп. Е.Ю.Петрова
Тел. 70-34-94



АДМИНИСТРАЦИЯ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

305000, г. Курск, ул. Кирова, д. 7
тел.: +7 (4712) 70-05-93, факс: +7 (4712)70-05-94
e-mail: komobr@kursk.ru;
www.komobr46.ru

14.02.2020 № 18.1/12-10-242

На № _____ от _____

Директору муниципального
бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 16»

Нестерову Сергею Александровичу

305047, город Курск, улица 2-я
Стрелецкая, дом 46

**Уведомление
о невыявлении нарушений лицензионных требований**

В соответствии с приказом комитета образования и науки Курской области от 27.01.2020 № 1/1-62 «О проведении плановой выездной проверки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16» в период с 03.02.2020 г. по 14.02.2020 г. была проведена плановая выездная проверка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16» по следующему вопросу: соблюдение обязательных требований.

В результате проверки нарушений обязательных для исполнения требований не выявлено.

Заместитель председателя комитета

В.В. Рязанцев

Исп. Е.Ю.Петрова
Тел. 70-34-94

**Выполнение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16»
предписания № 191/1/1, выданного главным Управлением МЧС России
по Курской области**

Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Срок устранения нарушений	Отметка о выполнении предписания
1. В учебных кабинетах 1-го и 2-го этажей, обеспечить, уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемых помещениях.	10.05.2020г	выполнено
2. Обеспечить в кабинете № 17 формирование АУПС сигналов управления СОУЭ в соответствии с требованиями п.13.3 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования».	10.05.2020 г.	выполнено
3. Организовать не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждения на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний.	10.05.2020 г.	выполнено
4. Оборудовать двери лестничных клеток эвакуационных выходов уплотнением в притворах.	10.05.2020 г.	выполнено
5. Не допускать фиксации самозакрывающихся дверей лестничных клеток в открытом положении.	10.05.2020 г.	выполнено
6. Подтвердить пожарную характеристику материала, используемого для покрытия полов, на путях эвакуации в общих коридорах. Выполнить покрытие пола из материала класса КМ2	10.05.2020 г.	выполнено
7. Обеспечить исправность внутреннего противопожарную водопровода	10.05.2020 г.	выполнено